

Brand bes. Gebäude in Bad Säckingen

Datum: 01.08.2026

Uhrzeit: 02:29 Uhr

Alarmierungstichwort: B4; Brand bes. Gebäude

Bericht:

In der Nacht kam es in Bad Säckingen zu einem Großbrand einer Industriewäscherei. Die örtliche Feuerwehr war zunächst aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert worden. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war Feuerschein innerhalb der Produktionshalle sichtbar. Trotz einer umgehend eingeleiteten, umfangreichen Nachalarmierung konnte ein Totalverlust des Gebäudes aufgrund der hohen textilen Brandlast nicht verhindert werden.

Zur Unterstützung der Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr Waldshut-Tiengen um 02:29 Uhr mit dem Schlauchwagen SW 2000-Tr alarmiert. Aufgabe der Besatzung war es, die Löschwasserversorgung sicherzustellen und Wasser aus dem nahegelegenen Rhein zur Einsatzstelle zu fördern. Nach rund siebeneinhalb Stunden konnte der Schlauchwagen gegen 10:00 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Fachberater Chemie der Feuerwehr Waldshut-Tiengen zur Beurteilung des Gefahrstofflagers sowie der im Brandbereich befindlichen Chemikalien hinzugezogen. Aufgrund der Lageentwicklung wurde anschließend der Gefahrstoffzug des Landkreises Waldshut alarmiert, der von der Feuerwehr Waldshut-Tiengen gestellt wird.

Die Einsatzkräfte des Gefahrstoffzuges errichteten einen Dekontaminationsplatz und führten umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung der beschädigten Gefahrstoffe durch. Insgesamt standen vier Trupps unter Schutzanzügen (Form 2) sowie weitere Trupps im Dekontaminationsbereich im Einsatz. Durch die Brandeinwirkung waren Teile des Gefahrstofflagers beschädigt worden. Nach einer umfassenden Erkundung der Schadenstelle wurden instabile und teilweise leckgeschlagene Behälter mit Gefahrgutpumpen umgefüllt, beschädigte Gebinde in Auffangwannen gesichert und ausgelaufene Stoffe abgestreut.

Nach Abschluss aller Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Einsatzleitung sowie das beauftragte Entsorgungsunternehmen übergeben.





