

Brandmeldeanlage Baumarkt

Datum: 02.08.2026

Uhrzeit: 00:07 Uhr

Alarmierungsschloßwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Kurz nach Mitternacht wurde der Löschzug der Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Baumarktes im Stadtgebiet alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass die Alarmierung auf einen technischen Defekt zurückzuführen war. Ein Kompressor der Sprinkleranlage hatte Luft verloren, wodurch es zu einem Druckabfall im System gekommen war. Hinweise auf ein Brandereignis konnten nicht festgestellt werden.

Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt. Da keine der hinterlegten Kontaktpersonen erreichbar war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich, sodass die Einsatzkräfte anschließend wieder einrücken konnten.