

Brandmeldeanlage Hallenbad

Datum: 22.05.2025

Uhrzeit: 18:31 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Die Feuerwehr fuhr heute Abend mit einem erweiterten Löschzug an die Stadthalle Waldshut. Dort war die Brandmeldeanlage im Bereich des Hallenbad ausgelöst worden. Ein Handdruckmelder im Eingangsbereich wurde eingeschlagen, was die Anlage auslöste. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort keine Auffälligkeiten feststellen. Die Überwachungseinheit des Eingangsbereich zeigte, dass eine Person zuerst mit einem spitzen Gegenstand auf den Türgummi, dann auf den Informationsmonitor und letztlich den Handdruckmelder eingeschlagen hatte. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Die Polizei hat mit ihren Ermittlungen begonnen.