Brandmeldeanlage Industriebetrieb

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 02:58 Uhr

Alarmierungsstichwort: B2, Brandmeldeanlage

Bericht:
Kurz vor 3 Uhr morgens wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Die Anlage eines Industriebetriebes hatte ausgelöst. Nach Erkundung zeigte sich, dass eine Rauchgas-Ansauganlage ausgelöst hatte, es handelte sich um einen Täuschungsalarm. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.