

Brandmeldeanlage Industriebetrieb

Datum: 11.08.2023

Uhrzeit: 23:44 Uhr

Alarmierungsstichwort: BMA, Brandmeldeanlage

Bericht:

Kurz vor Mitternacht löste die Brandmeldeanlage des Bowlings-Center aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr das Center ordentlich geräumt und die Besucher standen vor der Türe. Die Feuerwehr erkundete den ausgelösten Bereich und stellte einen technischen Defekt als Ursache fest. Zwei Bowling-Kugeln waren im Rückgabesystem verklemmt gewesen, weshalb der Motor heiß gelaufen war und eine Rauchentwicklung auslöste. Diese hat letztlich die Brandmeldeanlsge ausgelöst. Die Feuerwehr nahm den Motor außer Betrieb und konnte die Anlage wieder an den Betrieber übergeben.