

Brandmeldeanlage Klinikum

Datum: 23.05.2026

Uhrzeit: 02:04 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

In der Nacht löste die Brandmeldeanlage des Klinikums aus. Entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung wurden zwei Löschzüge der Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund eines Fahrzeugausfalls wurden zusätzlich die Drehleiter der Feuerwehr Laufenburg sowie ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Dogern zur Unterstützung nachalarmiert.

Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab, dass die Rauchentwicklung durch in einer Mikrowelle vergessenes Essen verursacht worden war. Ein Brandereignis lag nicht vor. Der betroffene Bereich wurde kurz belüftet. Anschließend konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben werden. Die alarmierten Kräfte rückten daraufhin wieder ein.