# Brandmeldeanlage Psychiatrie

**Datum:** 19.10.2026

**Uhrzeit:** 23:09 Uhr

**Alarmierungsstichwort:** BMA; Brandmeldeanlage

**Bericht:**
Am heutigen späten Abend wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer psychiatrischen Klinik alarmiert. Nach dem Eintreffen erkundeten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich des Gebäudes. Dabei konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden.

Als Ursache für die Auslösung der Brandmeldeanlage konnte das Versprühen von Deodorant festgestellt werden. Es handelte sich somit um einen Täuschungsalarm.Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt und anschließend dem Betreiber übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.