

Brandmeldeanlage Tiefgarage

Datum: 10.06.2026

Uhrzeit: 00:33 Uhr

Alarmierungstichwort: BMA; Brandmeldeanlage

Bericht:

Kurz nach Mitternacht wurde der Löschzug der Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage im Stadtgebiet alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass die Alarmierung aus der Sprinklerzentrale der Anlage ausgelöst worden war. Ein technischer Defekt hatte zur Auslösung der Brandmeldeanlage geführt.

Da kein Brandereignis vorlag, beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Kontrolle der Anlage sowie das Zurückstellen der Brandmeldeanlage. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz daraufhin beenden und wieder einrücken.