

vermeindliche Brandnachschau

Datum: 25.07.2024

Uhrzeit: 14:23 Uhr

Alarmierungsstichwort: B1, Brandnachschau

Bericht:

Sichtsensoren hatten im Bürgerwaldtunnel ausgelsöt, die Verkehrsleitzentrale hatte darauf die Integrierte Leitstelle informiert, dass die Feuerwehr zur Nachschau erforderlich sei. Die Ampelanlage des Tunnel wurde auf rot geschalten, die Brandmeldeanlage hatte nicht ausgelöst. Die Feuerwehr hatte beide Portale angefahren und war letztlich mit einem Einsatzfahrzeug von der Wind-Anströmseite eingefahren. Es konnten keine Unregelmässigkeiten festgestellt werden, auch eine Streife des Zoll hatte eine leichte Rauchentwicklung wahrgenommen.

Die Anlage wurde der Straßenmeisterei übergeben, die Feuerwehr rückte wieder ein.