

Wasser im Gebäude

Datum: 20.11.2021

Uhrzeit: 18:01 Uhr

Alarmierungstichwort: THL 1, Wasser im Gebäude

Bericht:

Einem Mieter tropfte, aus der darüberliegenden Wohnung, Wasser von der Decke. Da die Wohnung leer stand und die Hausverwaltung nicht zu erreichen war, wurde die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr öffnete, im Beisein der Polizei, die darüberliegende Wohnung und stellte dort das Wasser ab. Ein Ventil des Spülmaschinenanschluss war defekt und tropfte. Die Feuerwehr rückte wieder ein.